MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-001-23

na výrobek:
Dřevěné dveře 78

výrobce:
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C3** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, odemčené i zamčené
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **2A** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé, odemčené i zamčené
		třída **2B** – jednokřídlové dveře ven otevíravé, odemčené
		třída **3B** – jednokřídlové dveře ven otevíravé, zamčené
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_D = 1,1 W/(m².K)** – dveře s izolačním sklem s U_g = 1,1 W/(m².K) a s meziskelním rámečkem Swisspacer a izolačním panelem s U_p = 1,13 W/(m².K)
		U_D = 1,1 W/(m².K) – dveře s izolačním sklem s U_g = 1,0 W/(m².K) a s meziskelním rámečkem Swisspacer a izolačním panelem s U_p = 1,13 W/(m².K)
		U_D = 0,99 W/(m².K) – dveře s izolačním sklem s U_g = 0,7 W/(m².K) a s meziskelním rámečkem Swisspacer a izolačním panelem s U_p = 1,01 W/(m².K)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, odemčené i zamčené

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o určení typu výrobku č. 1390-CPR-256-13/Z vydaného dne 09.10.2013 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **2. ledna 2023**
Platnost do: **2. ledna 2026**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV