MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-011-24

na výrobek:
Dřevěné okno 68 + 46, špaletové

výrobce:
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C4**
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **9A**
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1+A2	**350 N**
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	**48 (-1; -5) dB – TZI 5** dle ČSN 73 0532
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_w = 0,91 W/(m².K)**
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4**

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0032-11/Z vydaného dne 27.01.2011 Oznámeným subjektem 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **1. února 2024**

Platnost do: **1. února 2027**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV